

РОСТЕХНАДЗОР
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(Дальневосточное управление Ростехнадзора)

Приморский край
ул. Светланская, д. 165, г. Владивосток, 690001, Тел: 222-89-68, 222-81-92, E-mail: ggtn49@tugen.vladivostok.ru

пгт. Ярославский

(место составления предписания)

« 21 » ноября 20 17 г.

(дата составления предписания)

ПРЕДПИСАНИЕ № П-А74-968

Руководителю Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 26 "Ягодка" пгт. Ярославский Хорольского муниципального района Приморского края Долбыш Елене Геннадьевне.

(полное наименование организации, инициалы и фамилия руководителя)

Нами (мною) Ворожбит Виктором Михайловичем, главным государственным инспектором

(должности, фамилии и инициалы лиц, уполномоченных выдавать предписания)

в процессе, проводимого (проведенного) согласно распоряжения от 01.11.2017г. № Р-А74-968 заместителя руководителя Дальневосточного управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Скиба В.А.

(наименование, номер и дата документа)

(явившегося основанием для проведения проверки, с указанием органа, издавшего документ)

надзорного мероприятия деятельности Вашей организации в присутствии Заведующего МКДОУ детский сад №26 «Ягодка» пгт. Ярославский Долбыш Е. Г.

(должность, фамилии, инициалы представителя проверяемой организации)

в отношении Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 26 "Ягодка" пгт. Ярославский Хорольского муниципального района Приморского края (далее МКДОУ детский сад №26 «Ягодка» пгт. Ярославский), юридический адрес: 692270, Приморский край, Хорольский район, пгт. Ярославский, Школьный проезд, 5А.

Место фактического осуществления деятельности: 692270, Приморский край, Хорольский район, пгт. Ярославский, Школьный проезд, 5А.

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица / фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), место жительства индивидуального предпринимателя, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика); номер реестровой записи и дата включения сведений в реестр субъектов малого или среднего предпринимательства (для субъектов малого или среднего предпринимательства)

выявлены следующие нарушения требований технических регламентов и иных обязательных требований, определенных нормативно-правовыми актами и нормативно-техническими документами.

На основании части 1 статьи Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», пункта 12 ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № ФЗ-116, пункта 6.6 Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному

надзору, утвержденного постановлением Правительства РФ от 30.07.2004 № 401 и в соответствии с Положением о Дальневосточном управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденное приказом Ростехнадзора от 28.06.2016 № 267, в целях устранения, выявленных при проверке и указанных в акте Управления от 21.11.2017 № А-А74-968 нарушений обязательных требований законодательных нормативно-правовых актов и нормативно-технических документов РФ,

Вам предписывается устранить следующие нарушения:

№ п/п	Характер нарушения, изложенный в соответствии с формулировкой закона, нормативного правового акта, нормативного технического документа, лица, допустившие нарушения	Статья, пункт нормативного правового акта и нормативно-технического документа, требования которого нарушены	Сроки устранения нарушения
1.	Отсутствует утвержденная проектная документация (чертежи, пояснительные записки и др.) со всеми последующими изменениями.	п.1.8.1 ПТЭЭП	15.02.2018
2.	Не проведены профилактические лабораторные измерения сопротивления металlosвязи светильников внутреннего освещения.	п.1.2.2 ПТЭЭП	15.02.2018
3.	Не проведены профилактические лабораторные измерения сопротивления металlosвязи светильников наружного освещения.	п.1.2.2 ПТЭЭП	15.02.2018
4.	Для определения технического состояния заземляющих устройств не проводятся визуальные осмотры видимой части, осмотры заземляющего устройств с выборочным вскрытием грунта, измерение параметров заземляющего устройства в соответствии с нормами испытания электрооборудования.	ПТЭЭП, Прилож. 3, п.26	15.02.2018
5.	Не составлен перечень технической документации, утвержденный руководителем.	ПТЭЭП п.1.8.2	15.02.2018
6.	Не проведены профилактические лабораторные измерения сопротивления изоляции резервной вводной кабельной линии (далее КЛ-0,4кВ). В случае выявления повреждения резервной КЛ-0,4кВ электроснабжение учреждения выполнено без резервирования и не соответствует II категории надежности.	ПТЭЭП п.1.2.2. п.п. 1.2.18, 1.2.20, 1.2.21 ПУЭ. СП 31-110-2003 Таблица 5.	15.01.2018

7.	РУ-0,4кВ. В помещении электрощитовой отсутствует утверждённая однолинейная схема электроснабжения.	п. 1.8.1 ПТЭЭП	22.12.2017
8.	РУ-0,4кВ. Оборудование ЩУ-0,4кВ не очищено от пыли, не проведена ревизия.	ПТЭЭП п.2.2.17	22.12.2017
9.	У мест ввода заземляющих проводников в здание не предусмотрен опознавательный знак.	1.7.118 ПУЭ	22.12.2017
10.	Овощехранилище. Не проведены профилактические лабораторные измерения сопротивления изоляции питающей вводной кабельной линии и внутренних проводов.	ПТЭЭП п.1.2.2	15.01.2018
11.	Овощехранилище. Отсутствует защитное заземляющее устройство, предназначенное для защиты людей от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции.	гл. 1.7 ПУЭ	15.01.2018
12.	Овощехранилище. Отсутствует паспорт заземляющего устройства.	п. 2.7.15 ПТЭЭП	15.01.2018
13.	Овощехранилище. Отсутствует утверждённая однолинейная схема электроснабжения.	п. 1.8.1 ПТЭЭП	15.01.2018
14.	Овощехранилище. Не проведены профилактические лабораторные испытания по измерению сопротивления металlosвязи светильников внутреннего освещения и розеток.	п.1.2.2 ПТЭЭП	15.01.2018
15.	Овощехранилище. Нет схемы распределения по группам в ЩО.	п. 2.2.20 ПТЭЭП	15.01.2018

предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке. Обжалование не приостанавливает исполнение настоящего предписания. Лицо, которому выдано предписание, обязано направить информацию о выполнении пунктов предписания по истечении, установленных сроков с приложением документов, свидетельствующих об устранении нарушений по адресу:

г. Уссурийск, ул. Ленина, 92

За неисполнение в срок или ненадлежащее исполнение предписания, лицо, которому выдано предписание, несет административную ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание вступает в законную силу с момента подписания и подлежит обязательному исполнению в установленные сроки со дня его вручения или получения.

Предписание выдал



Главный государственный инспектор Ворожбит В.М.
(должность, Ф.И.О. представителя Ростехнадзора)

(подпись)
«21» ноября 2017 г.

Предписание для исполнения получил:

Заведующий МКДОУ детский сад №26 «Ягодка» пгт. Ярославский Долбыш Е. Г.
(подпись) (должность, Ф.И.О. законного представителя объекта надзора)

«21» ноября 2017 г.

Об ответственности за невыполнение в срок законного предписания органа осуществляющего государственный надзор (контроль), предупрежден

Заведующий МКДОУ детский сад №26 «Ягодка» пгт. Ярославский Долбыш Е. Г.
(подпись) (должность, Ф.И.О. законного представителя объекта надзора)

«21» ноября 2017 г.

Сведения об отказе в получении законного предписания руководителя (лиц другого законного представителя) _____

Сведения о порядке направлении предписания в адрес органа государственной власти, органа местного самоуправления, учреждения, организации, иного юридического лица, должностного лица, граждан РФ и иностранных граждан
квитанция № _____ от _____ 20__ года

(подпись)

(должность, Ф.И.О. представителя
Ростехнадзора)

« ____ » _____ 20__ г.

