

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Приморскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)

690091, ПК, г. Владивосток, ул. Суханова, 3; (423)243-28-27;

Email:gu_mchs_pk@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и ПР Хорольского муниципального района

(наименование органа государственного пожарного надзора)

692254, Приморский край, с. Хороль, ул. им. Максима Пугача, 2.

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

с. Хороль

« 17 » октября 20 17

(место составления)

(дата составления)

Предписание № 64 / 1 / 12

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о
проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на
объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара
муниципального казённого дошкольного общеобразовательного учреждения детский
сад общеразвивающего вида № 26 «Ягодка», пгт. Ярославский, Хорольского
муниципального района, Приморского края**

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты
(гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Хорольского
муниципального района по пожарному надзору Мисюрева А.М.

(наименование должности)

от «10» октября 20 17 года № 64, ст. ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря
1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с:

« 16 » октября 2017 г. с 12 час. 00 мин. до 12 час. 20 мин.

« 17 » октября 2017 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин.

Начальником ОНДиПР Хорольского муниципального района майором внутренней службы
Мисюревым Андреем Михайловичем.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (-ов) по
пожарному надзору, проводившего (-их) проверку

проведена внеплановая выездная проверка: муниципального казённого
дошкольного общеобразовательного учреждения детский сад общеразвивающего
вида №26 «Ягодка» пгт. Ярославский по адресу: Приморский край, Хорольский
район, пгт. Ярославский, ул. Школьный проезд, 5а.

(вид проверки, наименование и адрес объекта защиты, органа государственной власти, органа местного самоуправления)

совместно с заведующей МКДОУ д/с №26 пгт. Ярославский

Долбыш Елена Геннадьевна,

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Перечень выявленных нарушений требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Дата окончания срока устранения нарушений	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только отметка о выполнении)
1	2	3	4	5

1.	На всех остекленных дверях в д/с №26 «Ягодка», отсутствуют защитные решетки, высотой не менее 1,2 метра.	СП 1.13130.2009 п. 5.2.27 На остекленных дверях в детских дошкольных учреждениях, должны предусматриваться защитные решетки до высоты не менее 1,2 м.	30.10.2018 г.	
2.	К зданию д/с №26 «Ягодка», не обеспечен подъезд пожарных автомобилей со всех сторон.	СП 4.13130.2013 п. 8.1 Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен: - со всех сторон к зданиям и сооружениям классов функциональной пожарной опасности Ф 1.1 (здания дошкольных образовательных организаций), Ф 4.1.	30.10.2018 г.	
3.	Туиковый проезд возле здания д/с №26 «Ягодка», не оборудован площадкой для разворота пожарной техники размерами не менее 15 метров.	СП 4.13130.2013 п. 8.13 Туиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15x15 метров.	30.10.2018 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица **в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать** настоящее предписание в установленном порядке вышестоящему государственному инспектору по пожарному надзору или в суд.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник ОНДиПР Хорольского муниципального

района Мисюрев А.М.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



«17» октября 2017 г.

Предписание для исполнения получил (а):

_____ (подпись)

«17» 20 17 г.

Забегунцов Д.В.
(должность, фамилия, инициалы)

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору